

连州市人民医院医用气体管道系统采购安装项目清

序号	材料名称	规格
1	不锈钢304支管道	67mm*2.0
2	不锈钢304主管道	89mm*2.0
3	不锈钢304管件	
4	氧气楼层阀	
5	负压楼层阀	
6	氧气铜维修阀	
7	负压铜维修阀	
8	氧气管道脱脂	
9	管道吹扫	
10	压力试验	
11	管道绝缘处理	
12	辅料配件	
13	报警箱	双气
14	二级稳压箱	
15	油封旋片真空泵	1.产品名称:油封旋片真空泵 2.规格型号:功率7.5KW 380V 50HZ; 排气量300m³/h; 极限真空: <50hpa(99%真空度)
16	吸引真空罐	1.产品名称:吸引真空罐 2.规格型号:5m³, φ2000*2800mm; Q235B焊接
17	汽水分离罐	1.产品名称:汽水分离罐 2.规格型号:0.8m³, φ800*1200mm; Q235B焊接 3.其他:满足规范及设计要求
18	真空电磁阀	1.产品名称:真空电磁阀 2.规格型号:DDC-JQ80 3.其他:满足规范及设计要求

19	细菌过滤器	1.产品名称:细菌过滤器 2.规格型号:排气量: 600m ³ /h, 精度<0.0001% 3.其他:满足规范及设计要求
20	吸引自动电控柜	1.产品名称:吸引自动电控柜 2.规格型号:采用逻辑程序控制器, 可以同时控制多台泵机工作, 实现自动交替、辅助运行及故障报警; 声光自动报警装置 3.其他:满足规范及设计要求
21	气体分气缸	1.产品名称:无油涡旋空压机 2.规格型号:1进9出,304不锈钢材质 3.其他:满足规范及设计要求
22	无油涡旋空压机	1.产品名称:无油涡旋空压机 2.功能特点:16.5kw, 2用1备, 单组排气量1.9立方米每分钟 3.其他:满足规范及设计要求
23	冷冻式干燥机	1.产品名称:冷冻式干燥机 2.规格型号:排气量≥3.8m ³ /min 3.其他:满足规范及设计要求
24	三级过滤器	1.产品名称:三级过滤器 2.规格型号:排气量≥3.8m ³ /min 3.其他:满足规范及设计要求
25	储气罐	1.产品名称:储气罐 2.规格型号:5m ³ 3.其他:满足规范及设计要求
26	分气缸	1.产品名称:分气缸 2.规格型号:1进9出 3.其他:满足规范及设计要求

27	大楼用调压装置	1.产品名称:大楼用调压装置 2.规格型号:300m ³ /h 双回路设计 3.其他:满足规范及设计要求
总计:		

清单（仅供参考）

数量	综合价报价
约862m	
约426m	
20个	
15个	
20个	
10个	
10个	
516m	
2次	
2次	
10次	
1批	
1个	
1个	
2台	
1个	
1个	
1个	

1个	
1个	
1个	
3台	
1台	
1台	
1个	
2个	

2个	





























